



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.03.170.П.081329.09.08 от 29.09.2008

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Клапаны, вентили, грязеотделители из нержавеющей стали т.м."HOGFORS"

изготовленная в соответствии
со спецификацией фирмы изготовителя, сертификат качеств, техническое описание

СООТВЕТСТВУЕТ (~~не соответствует~~) санитарным правилам
(пенужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов):

**СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", СП 2.2.2.1327-
03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов,
производственному оборудованию и рабочему инструменту"**

Организация-изготовитель
**HOGFORS OY/ХЕГФОРС ОЙ Satamakatu 3, 24100 Salo
Finland**

Финляндия

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
HOGFORS OY
Адрес: Satamakatu 3, 24100 Salo Finland

Финляндия

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~не соответствующей~~)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

**Письмо производителя, протокол испытаний № 977 от 18.09.2008г. ИЦ ФГУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в г.Москве", Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в г.Москве" № 79274-03 от 19.09.08г.**

№ 2255438

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

мг/л	фактически
Cu	0.01
Ni	<0.01
Fe	<0.01
Zn	0.01
Pb	<0.01
Cr	<0.01

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Допустимые
1.0
0.1
0.3(1.0)
5.0
0.03
0.05

В водные вытяжки не выделяются металлы в количествах, превышающих допустимые значения.

Область применения:

В химической, целлюлозно-бумажной промышленности, в тепловых сетях, масляных трубах и воздуховодах, для систем отопления и водоснабжения

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

Согласно инструкции по монтажу оборудования фирмы изготовителя.

Информация, наносимая на этикетку:

наименование продукции, предприятие изготовитель, дата изготовления, область применения, условия и срок хранения, эксплуатации.

Заключение действительно до

26.09.2013

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Филатов Н.Н.

Подпись

